



Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром энерго»
(ООО «Газпром энерго»)

Надымский филиал

ДИРЕКТОР

Руководителям предприятий
(по списку)

ул. Ленина, д. 22, п. Пангоды, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Тюменская область, Российская Федерация, 629757
тел.: +7 (3499) 56-05-00, факс: +7 (3499) 56-04-70
e-mail: sekretar@nf.energo.gazprom.ru, www.gazpromenergo.gazprom.ru
ОКПО 98770801, ОГРН 1027739841370, ИНН 7736186950, КПП 890302001

18.05.2021 № 59-59-04/1933
на № _____ от _____

*О подготовке тепловых сетей
потребителей к отопительному сезону 2021-2022*

Уважаемый руководитель!

В соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок утверждённые Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. N 115 (далее по тексту - Правила) Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 (редакция от 14.02.2020), Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013г. №1034 (редакция от 13.02.2019) «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя», Приказом Минэнерго России от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях определения соответствия тепловых сетей требованиям, установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, соблюдения критериев надёжности теплоснабжения, установленных техническими регламентами, а также в целях определения готовности к обеспечению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления и отсутствию задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, прошу Вас выполнить в установленные сроки комплекс организационных технических мероприятий:

1. Организационные мероприятия:

Для получения Паспорта готовности предприятия к работе в осенне-зимний период 2021-2022гг. предоставить в адрес Надымского филиала следующие документы:

1.1. Утвержденный распорядительный документ (приказ) руководителя организации (предприятия) о назначении ответственного лица за исправное

состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (п.2.2.2. Правил);

1.2. План ремонтных работ к предстоящему отопительному периоду тепловых сетей и систем теплоснабжения (п.11.5. Правил) (в срок до 01.06.2020г);

1.3. Паспорта теплопотребляющих установок (теплообменное оборудование, регистры и радиаторы отопления, оборудование установленной для корректировки гидравлического режима с тепловодоснабжения объекта), принципиальных схем наружных тепловых сетей и внутренних систем теплоснабжения (п.11.5. Правил);

1.4. Утвержденный и согласованный в установленном порядке график гидропневматической промывки внутренних сетей теплоснабжения.

2. Выполнить технические мероприятия результаты оформить актами:

2.1. Проверку соответствия, исправности плотности закрытия запорно-регулирующей арматуры; смену сальниковых уплотнений регулировочных кранов; монтаж запорной арматуры на линиях входа и выхода теплоносителя на вводе объекта тепловой энергии (при их отсутствии) (п.11.5. Правил) совместно с представителями участка эксплуатации обслуживания тепловых сетей Надымского ФГПЭ (тел. 56-26-24), участка энергоснабжения № 1 п.Правохеттинский (тел. 514-689), участка энергоснабжения № 3 п.Заполярный (тел. 513-868);

2.2. Промывку оборудования, фильтров (грязевиков), трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения в присутствии представителей производственной теплотехнической лаборатории Надымского ФГПЭ (тел. 55-66-52) (п.9.2.9 Правил) (к Акту промывки системы теплоснабжения объекта приложить расчёт объёма потраченной воды);

2.3. Испытания на прочность и плотность оборудования теплопотребляющих установок и систем (п. 9.2.12; 9.2.13 Правил);

2.4. Установить воздушники в верхних точках и дренажей в нижних точках разводящих трубопроводов (п.9. 1.31. Правил);

2.5. Обеспечить отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией (п.11.5. Правил);

2.6. Проверить состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов (п.11.5. Правил, совместно с представителем производственной теплотехнической лаборатории Надымского ФГПЭ (тел. 55-66-52);

2.7. Произвести необходимую наладку всех теплопотребляющих установок и сетей теплоснабжения Вашей эксплуатационной ответственности во избежание нарушения режима потребления тепловой энергии в присутствии представителей производственной теплотехнической лаборатории Надымского ФГПЭ (тел. 55-66-52);

2.8. Обеспечить должный учет теплоносителя и тепловой энергии (в соответствии с Федеральным Законом от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и

постановлением Правительства РФ от 18.11.2013г. №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»);

2.9. Проверить готовность узла учета тепловой энергии к эксплуатации в соответствии с п.73 Постановления Правительства РФ от 18.11.2013г. №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» и направить заявку на допуск узла учета к эксплуатации в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, особое внимание при этом прошу уделить настроечным параметрам вычислителя тепловой энергии (баланс массы, контроль массы, формула вычисления тепловой энергии).

2.10. При подготовке к предстоящему отопительному периоду Вам необходимо в соответствии с п. 11.2. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок утверждённые Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. N 115 устранить отклонения от гидравлического и теплового режимов работы тепловых энергоустановок.

Справочно сообщаем, что в соответствии пунктом 23 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» Договором теплоснабжения определяется, что при нарушении режима потребления тепловой энергии, допустивший указанные нарушения (диапазон разницы температур теплоносителя между подающим и обратным трубопроводами или значение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе) обязан оплатить теплоснабжающей организации объем сверхдоговорного, безучетного потребления или потребления с нарушением режима потребления с применением к тарифам в сфере теплоснабжения повышающих коэффициентов, установленных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (в Ямало-Ненецком автономном округе приказом Департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса №150-Т от 07.11.2014г. утвержден повышающий коэффициент 1,01).

3. При получении разрешения на предстоящий отопительный сезон, погасить задолженность за прошедшие периоды за поставленные тепловую энергию (мощность, горячую воду) (глава 5. ст.20. п.6 Федеральный закон №190 «О теплоснабжении» от 27 июля 2010г.).

При не соблюдении исполнения мероприятий по настоящему письму Надымский филиал ООО «Газпром энерго» не несет ответственности за несвоевременную подачу тепловой энергии, по причине не исполнения вышеперечисленных требований.



С.С. Лустин

О.А. Васильева
8 (3499) 56-02-99, доб.184