



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

**УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ**
(Управление Роспотребнадзора
по Ямало-Ненецкому автономному округу)

Территориальный отдел в Надымском районе

ул. Южная, д.1, г. Надым, ЯНАО, 629732
тел/факс 8 (3499)53-02-20
E-mail: 4@89.gospotrebnadzor.ru
ОКПО 76825938, ОГРН 1058900002908
ИНН/КПП 8901016427/890101001

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 1
п.Пангоды"

629757, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Надымский район, пгт.
Пангоды, Ленина, 43,



Предписание об устранении выявленных нарушений № 113 от 25.10.2021

Территориальным отделом Управлением Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе 12.10.2021 г. проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 п.Пангоды" ОГРН 1028900580631 / ИНН 8903020524, КПП: 890301001, место нахождения юридического лица: 629757, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, Ленина, 43, на основании решения начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г.Надыме №15 от 07.10.2021 г. о проведении плановой выездной проверки юридического лица

В ходе проверки установлено, что юридическим лицом основным видом деятельности которого является образование основное общее, нарушаются требования следующих нормативных документов:

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
4. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, продаже товаров, выполнение работ или оказание услуг»
5. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов

ВХОД № 1394/1
«15» 10 20 21
подпись:

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

6. Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(перечислить выявленные нарушения санитарного законодательства со ссылками на пункты, нормы закона и иных НПА)

Перечисленные нарушения санитарного, законодательства создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и нарушают права потребителей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, нарушения прав потребителей, предписываю:

№ п/п	Наименование обязательных мероприятий	Срок исполнения
1	Обеспечить соответствие воды, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях санитарно-эпидемиологическим требованиям, а именно: воды централизованного водоснабжения из распределительной сети (столовая) в МОУ «СОШ №1 п.Пангоды» на соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по исследованному показателю: свободный остаточный хлор <i>Основание:</i> п. 75 Главы IV СанПин 2.1.3684-21 и таблицы 3.13 Главыв III СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;	31.08.2022
2	Обеспечить эффективность вентиляции в помещениях в соответствии с требованиями СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, продаже товаров, выполнение работ или оказание услуг», а именно: скорость воздушного потока в медицинском блоке и процедурном кабинете МОУ «СОШ №1 п.Пангоды». <i>Основание:</i> п. 4.5.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, продаже товаров, выполнение работ или оказание услуг». Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;	31.08.2022
3	Обеспечить использование в одном помещении одного типа ламп, а так же лампы с одинаковым световым излучением, а именно: в кабинете ОБЖ, кабинете психолога, кабинетах №№ 213, 212, 220, 201, 202, 206,	31.08.2022

	207, 208, 213, 305 <i>Основание: п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;</i>	
4	Обеспечить покрытие столов и стульев не имеющее дефектов и повреждений и выполненное из материалов не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, в кабинетах №№ 13, 217, 212, 208, 302 <i>Основание: абз.9 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».</i>	31.08.2022
5	Обеспечить покрытие стен и потолков помещений не имеющее дефекты и повреждения, следы протекания, а именно: стены и потолки 2 и 3 этажей (спортивный зал, раздевалки для мальчиков и для девочек, холл около спортивного зала, холл на 3 этаже) <i>Основание: п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».</i>	31.08.2022
6	Обеспечить наличие полов не имеющих дефектов и повреждений и выполненных из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, а именно: напольного покрытия в туалете для девочек на 3 этаже, полы в коридоре на 3 этаже <i>Основание: п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».</i>	31.08.2022

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **директора Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1 п.Пангоды" Тимяшину Екатерину Рудольфовну**

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

О результатах рассмотрения предписания и принятых мерах сообщить в письменной форме в сроки **указанные в настоящем предписании** по адресу: г. Надым, ул. Южная д.1

О результатах рассмотрения предписания и принятых в его исполнение мерах сообщить в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе в письменной форме согласно указанным срокам и по мере выполнения.

Разъясняю, что в соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки или предписания Вы вправе представить в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

Также разъясняю, что согласно ст. 20 данного закона Вы вправе обжаловать результаты проверки вышестоящему должностному лицу – руководителю Управления Роспотребнадзора по ЯНАО (г. Салехард, ул. Титова 10) или в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предупреждаю, что невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.

Начальник ТО

(должность лица, уполномоченного
осуществлять госсанэпиднадзор)



(подпись)

М.А. Ельцова

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил : ✓

Мир Е.Т. Мишишев 25.10.2024
директор МОУСОИ
г. Салехард

исп. Азовских М.Е.